



ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГАРАНТ»

Код ЄДРПОУ: 39223317

Адреса: 04116, м. Київ, вул. Коперника, буд. 12 Д

☎ +38 (097) 231-75-22

✉ ls.garant.2021@gmail.com

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГАРАНТ»



В.Ю. Денисова

31 «березня» 2021 р.

Договір № ЛГГО-31032021-2 від «31» березня 2021 р.

ВИСНОВОК

щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень нежитлової будівлі

Об'єкт:

Нежитлова будівля, літ. «Б», загальною площею: 2899,0 кв. м., яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 30

Замовник:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), в особі директора Кожари Юрія Олександровича, який діє на підставі Статуту

Відповідальний виконавець:



В.А. Ничипоренко
/експерт, кваліфікаційний
сертифікат серії
АЕ № 003562/

м. Київ

ВИСНОВОК

щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень нежитлової будівлі, літ. «Б», загальною площею: 2899,0 кв. м., яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 30.

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 391 від 28.03.2018 р. «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення» на замовлення: КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), в особі директора Кожари Юрія Олександровича, який діє на підставі Статуту, було виконане технічне обстеження приміщень нежитлової будівлі, літ. «Б», загальною площею: 2899,0 кв. м., яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 30, щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Роботи з технічного обстеження на відповідність державним стандартам, будівельним нормам і правилам щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виконувались відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та кваліфікаційного сертифікату серія АЕ № 003562 в категорії «Експерт» на технічне обстеження будівель і споруд, виданого Ничипоренко Володимиром Анатолійовичем 13 березня 2015 року Атестаційною архітектурно-будівельною комісією 13.03.2015 року № 51-Е (надалі – Експерт з технічного обстеження будівель і споруд).

За результатами проведеного технічного обстеження та висновками Експерта з технічного обстеження будівель і споруд, станом на 31.03.2021 р., встановлено:

Елемент обстеження:	Опис елементу на відповідність до ДБН
Шлях руху по ділянці	Шлях руху МГН по ділянці забезпечує умови безперешкодного пересування до входної групи будівлі. Ширина пішохідного шляху зі зустрічним рухом забезпечує безперешкодний рух осіб у кріслі колісному та інших маломобільних груп населення.
Сходи зовнішні	Сходи маршу мають шорсткувату поверхню для забезпечення безпечного пересування відвідувачів. Ширина сходового маршу забезпечує мінімальний стандарт для безпечного доступу до входної групи об'єкту.
Зовнішні пандуси	Мінімальний стандарт доступності осіб у кріслі колісному та інших маломобільних груп населення до входних дверей будівлі забезпечує зовнішній пандус.

Вхідні двері, тамбур	Ширина вхідного дверного отвору забезпечує доступність МГН всередину будівлі. Встановлена зйомна конструкція скосу на/з порогу забезпечує мінімальний стандарт доступності МГН та безперешкодне потрапляння до приміщень будівлі. Габаритні розміри тамбуру забезпечують умови безперешкодного потрапляння МГН через тамбур до внутрішніх приміщень будівлі.
Шляхи руху по внутрішнім приміщенням об'єкту (горизонтальне переміщення)	Шляхи руху по внутрішнім приміщенням забезпечують безперешкодне пересування всередині будівлі. Ширина шляху руху складає 2,15 – 2,38 м, що забезпечує вільне пересування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення по будівлі. В наявності зони для самостійного розвороту особи з інвалідністю на кріслі колісному діаметром мінімум 1,5 м. Ширина дверних отворів забезпечує доступність МГН до приміщень, де ведеться медичне обслуговування населення. У місцях невідповідності висоти порогу – встановлені зйомні конструкції скосів з безпечним уклоном для забезпечення безперешкодного потрапляння осіб у кріслах колісних до приміщень.
Шляхи руху по внутрішнім приміщенням об'єкту (вертикальне переміщення)	Вертикальне переміщення забезпечує адаптування сходових маршів під мінімальний стандарт доступності МГН, а саме розумне пристосування шляхом влаштування похилої конструкції металевих апарелей для забезпечення доступу кріслі колісного до приміщень іншого поверху. Основне медичне обслуговування населення, що потребує додаткового обладнання для вертикального переміщення забезпечується у приміщеннях першого поверху.
Санітарно-гігієнічні приміщення	Габаритні розміри санітарно-гігієнічного приміщення розраховані для усіх груп населення, в тому числі МГН. Проектні рішення приміщення забезпечують мінімальний стандарт доступності та умови вільного користування таким приміщенням маломобільними групами населення із забезпеченням зони для маневреності крісла колісного. Санітарно-гігієнічне приміщення оснащено унітазом та умивальником із забезпеченням простору під ним для зручних умов користування ним особам у кріслі колісному.

Об'єкт: Нежитлова будівля, літ. «Б», загальною площею: 2899,0 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 30



В. А. Ничипоренко

ЗАКЛЮЧЕННЯ

Відповідно до проведеного обстеження вхідної групи та приміщень будівлі, літ. «Б», загальною площею: 2899,0 кв. м., яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 30, в яких суб'єкт господарювання провадитиме свою діяльність, встановлено, що будівля та приміщення є доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Приміщення та будівля, які були обстежені, відповідають нормам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Відповідальний виконавець:

Експерт з технічного обстеження
будівель та споруд
(кваліфікаційний сертифікат
серії АЕ № 003562)



Ничипоренко В.А.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 003562

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що Ничипоренко Володимир Анатолійович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним
вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної
комісії (далі - Комісія) від _____ № _____

(рішенням відповідної секції Комісії

від 11.03.2015 № 51, затвердженням президією

Комісії 13.03.2015 № 51-Е).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 13.03 2015 року
за № 3427.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання
яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель
і споруд.

Дата видачі 13.03 2015 року

Голова (заступник) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

